

2007 年度版 建築設備工事共通仕様書 改訂概要

全般	<ul style="list-style-type: none"> 各章全般に基準、規格、法規及び文章表現の見直し (従来単位)の併記を廃止、SI単位のみで改訂
II 電気設備工事	
1 共通事項	
1.1.3 配線	<ul style="list-style-type: none"> 電線接続部のビニルテープの巻き数表の改訂
1.1.0	<ul style="list-style-type: none"> 平形保護層配線工事 全面削除
1.1.3.2 電線	<ul style="list-style-type: none"> 架橋ポリエチレン絶縁電線を削除
1.1.5.3 機材	<ul style="list-style-type: none"> 接地極の変更
2 受変電設備工事	
2.2.2 変圧器	<ul style="list-style-type: none"> JEMの変更
2.2.5 電力ヒューズ	<ul style="list-style-type: none"> 6.6kV三相・单相変圧器一括保護用ヒューズ選定例の変更
2.2.7 計器用変成器	<ul style="list-style-type: none"> JIS規格の追加
2.3.1 機器の据付け	<ul style="list-style-type: none"> キュービクル式の保有距離の図の変更及び取付け
3 発電設備工事	
3.2.2.4	<ul style="list-style-type: none"> パワーコンディショナ 20kW未満の場合の追加
III 衛生設備工事	
1 共通項目	<ul style="list-style-type: none"> 配管材料の名称・JIS規格の改訂
2 給水設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「管の埋設工事」の改訂
4 排水通気設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「管の埋設工事」の追記 「地中埋設配管」の改訂
5 衛生器具設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 「水道直結式大便器」仕様の追記
8 厨房機器設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 電気式調理器の追記
10 排水処理設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 建設省告示改正に伴う大幅改訂 試験の改訂
13 医療用配管設備工事	<ul style="list-style-type: none"> 医療ガス設備 「配管材料」の改訂 試験の改訂
IV 空気調和設備工事	
1 熱源機器設備	<ul style="list-style-type: none"> 機器の据付 コージェネレーション記載事項の改訂 機器の据付 ボイラー記載事項の改訂
3 配管設備	<ul style="list-style-type: none"> 管材料及び付属品の名称・JIS規格の改訂
7 保温工事	<ul style="list-style-type: none"> 保温材及び副資材 補助材追加
9 自動制御設備	<ul style="list-style-type: none"> 一般事項 追記 制御機器類 記載事項の改訂 操作盤・監視盤 記載事項の改訂 点検及び調整・検査 記載事項の改訂