

社団法人 日本建築家協会 監修
2011 年度版 建築設備工事共通仕様書 改訂概要

全般	・各章全般に基準、規格、法規及び文章表現の見直し
Ⅱ 電気設備工事	
2 受変電設備工事	・配電盤内高圧回路の絶縁距離の改訂 ・屋外に設置するキュービクルの設置例を追加
6 動力設備工事	・電動機の分岐回路および配線用遮断器一覧表の改訂
8 照明器具設備工事	・白色LED照明器具の追加
12 インターホン設備工事	・ナースコールの改訂
13 電気時計設備工事	・子時計の改訂
15 テレビ共聴設備工事	・アナログ受信仕様の削除
19 自動火災報知設備工事	・感知器取付けの改訂
22 航空障害灯設備工事	・機器据付の改訂
23 緊急離着陸場等照明設備工事	・機器据付の改訂
Ⅲ 衛生設備工事	
全般	・各項目番号の全面改訂
1 共通項目	・配管材料の名称・JIS規格の改訂 ・「外装材及び補充材」の改訂 ・「保温仕様・施行順序」の改訂 ・「塗料の種類・規格」の改訂
2 給水設備工事	・「防食工事」の改訂
3 給湯設備工事	・「真空式・無圧式温水発生機」の改訂
4 排水通気設備工事	・「コンクリートます」の改訂 ・排水・通気用耐火二層管：伸縮継手の設置箇所を追加
7 ガス設備工事	・「配管工事」の改訂
8 厨房機器設備工事	・一般事項の改訂
13 医療用配管設備工事	・医療ガス設備 「配管工事」の改訂
Ⅳ 空気調和設備工事	
3 配管設備工事	・配管支持 鋼管の改訂
4 ダクト設備工事	・グラスウールダクトの改訂
7 保温工事	・配管・ダクト保温仕様の改訂
8 塗装工事	・塗料の種類改訂
9 自動制御設備工事	・電線及びケーブル類の改訂 ・予備品の削除
Ⅴ 輸送設備工事	
1 エレベーター設備工事(ロープ式)	・ガイドレール、自動着床装置、ブレーキ、地震・火災時管制運転、塗装標準、機械室の構造の改訂
3 非常用エレベーター設備工事	・標識及び表示灯、かごを呼び戻す装置、かご寸法速度、地震時の運転操作の改訂
5 ホームエレベーター設備工事	・安全装置の改訂
7 エスカレーター設備工事	・安全装置の改訂
※ その他	用語の適正化、引用基準の最新化のための訂正