

社団法人 日本建築家協会 監修
2005年度版 建築工事共通仕様書 改訂概要

共通	各章全般に基準、規格、法規及び文章表現の見直し 各章施工計画書に関する表現の見直し
2 仮設工事	10 経費負担の内容の見直し
5 鉄筋工事	3 .3 鉄筋の定着及び重ね継手長さ見直し及びSD340のコンクリート強度48N/cm ² 以上60N/cm ² 以下の項追加 梁主筋の柱定着形状の変更
6 コンクリート工事	8 混和材料にシリカヒュームを追加 13 高い強度のコンクリートをJIS A 5308(レディミクストコンクリート)の改訂に伴い、高強度コンクリートとして改訂
7 鉄骨工事	11 .3 11.3.2 表 吹付け厚さ及びかさ比重の見直し 11 .3 11.3.3 表 確認ピンの所要量の見直し
12 木工事	2 .4 保存処理木材について追記
13 屋根及びとい工事	3 .2 JIS A 6515 アルミニウム合金製折板屋根構成材の削除
14 金属工事	1 .2 あと施工アンカーの試験箇所の追記
15 左官工事	3 .3 調合及び塗厚の見直し
16 建具工事	6 「特殊開錠用具所持の禁止等に関する法律」に基づく指定建物錠性能を追記
17 ガラス及びプラスチック工事	2 .5 2.5 表 特殊ガラス工法 合わせガラスの項を追記
18 吹付工事	1 .2 ホルムアルデヒドの放散量の適用内容を追記
19 塗装工事	1 .2 ホルムアルデヒドの放散量の適用内容を追記 1 .5 1.5 表 塗装仕上げの略号 材料の規格 を追記 1 .6 1.6.1 表 さび止め塗料一覧表 さび止め塗料の見直し 2 塗装仕様 下記塗装仕様を追記 仕様 15 亜鉛メッキ製品2 - FUE 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル仕上げ 仕様 16 亜鉛メッキ製品2 - ASE 2液形アクリルシリコン樹脂エナメル仕上げ 仕様 29 屋内木部面のE P - G つや有り合成樹脂エマルジョンペイント仕上げ 仕様 30 屋内鉄製品のE P - G つや有り合成樹脂エマルジョンペイント仕上げ 仕様 31 屋内亜鉛メッキ製品のE P - G つや有り合成樹脂エマルジョンペイント仕上げ
20 内装工事	4 畳敷き材料の見直し 7 .1 各種ボード張り 7.1.1 表ボード類の規格と種類を追記
22 ユニット工事	2 .14 移動間仕切を追加
23 外構工事	2 .4 透水性アスファルト舗装及び排水性アスファルト舗装の路盤を追記 2 .6 コンクリート舗装等に使用するコンクリートの見直し